

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**  
cenu aptaujai "Kokskaidu granulu piegāde "ALŪKSNES NAMI"  
vajadzībām 2021/2022.gada apkures sezonai"  
Identifikācijas Nr. ALNA/2021/13

**Cenu piedāvājums**

*Prognozējamais kokskaidu granulu apjoms*

Katlu māja	Centra iela 3, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads	SIA "ALŪKSNES NAMI" Rūpniecības iela 4, Alūksnē Alūksnes novads
Oktobris 2021	10	3
Novembris 2021	10	3
Decembris 2021	12	5
Janvāris 2022	12	5
Februāris 2022	12	5
Marts 2022	10	3
Aprīlis 2022	10	3
Kopā t.	76	27
Pavisam kopā t. 103		

**Cenu aptaujas nosacījumi**

Granulu diametrs	6-8 mm
Granulu garums	15-30 mm
Siltumspēja	Ne mazāk kā 4200 kcal/kg
Mitrums	Maks 8-10%
Pelnu saturs	Ne vairāk kā 0.5% no sadedzināšanas tilpuma
Relatīvais mitrums	Ne vairāk kā 10%
Tilpumsvars (tilpumblīvums)	650-750 kg/m <sup>3</sup>
Granulu sastāvs	Granulām jābūt augstai kvalitātei -sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi izturīgām pret sadrupšanu bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām no tīras koksnē bez mizas piejaukuma.
Granulu iepakojums	100% maisos
Apmaksas nosacījumi	14 dienas

*\*Tabulā norādīts prognozētais maksimālais daudzums*

Cenu piedāvājuma termiņš 10.09.2021.plkst.16.00

Cenu piedāvājums sūtīt uz e – pastu : aluksnes.nami@aluksnesnami.lv

**Sagatavoja SIA "ALŪKSNES NAMI"**

Apliecinu, ka esmu iepazinies un piekrītu SIA "ALŪKSNES NAMI" izvirzītajiem nosacījumiem kokskaidu granulu piegādei 2021./2022.gada apkures sezonai.

\_\_\_\_\_  
/ datums /

\_\_\_\_\_  
/ amats , vārds, uzvārds, paraksts /