



KRĀSU TOŅI:

	Jumts, lāseņi, palodzes, jumtiņi - skārds ar POLY pārklājumu pelēks - RAL9006
	Sienas silikātkrāsa, tonis sārti dzeltenīgs NCS S 0907-Y50R (50/42)
	Apmales, dzegas silikātkrāsa - gaiši pelēks NCS S 2010-Y50R (50/42)
	Cokols, apmetums, mitrumatgrūdoša krāsa- pelēka NCS S 2000-N (1/1)
	PVC logi balti
	Kāpņu marga, jumtiņa konstrukcija metāla krāsa RAL 9006 (RAL katalogs)

PIEZĪMES:

- Mēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Par 0.000 atzīmi pieņemts 1.stāva grīdas līmenis, kas atbilst absolūtai atzīmei 192.17 m.
- Jumta un ieejas jumtiņu J-1, J-2 segums - skārds (RUUKKI Classic) ar pārklājumu (POLY) pelēkā tonī (RAL9006).
- Izbūvēt jumta lūku (esošās vietā) un organizētu lietus ūdens novadīšanu no jumta esošajās vietās; uzstādīt sniega barjeras.
- Pirms ārsienu remonta nodrošināt elektrības sadales kārbas un kabeļu aizsardzību;
projektā nav paredzēta elektroapgādes objektu pārvietošana, darbi tiks veikti ap sadales skapjiem;
sienu tīrīšanai ap elektrības skapjiem lietot zema spiediena ūdens mazgāšanas metodi;
demonēt no fasādes virsmas nefunkcionējošus kabelus un instalācijas.
- Izbūvēt jaunu ieejas lieveni ar kāpnēm K-1, metāla margām un jumtiņu J-1 (skat.AR-9).
- Esošos dzīvokļu koka logus nomainīt ar PVC izstrādājumiem ar stikla paketēm;
jauno logu specifikāciju skatīt AR-6, AR-7, pēc apdares remonta izbūvēt skārda palodzes.
- Saglabāt esošos bēniņu ventilācijas lūkas, atjaunot metāla sieta ieklājumu stiklojuma vietā.
- Saglabāt esošās koka ārdurvis ĀD-e (pārkrāsot) un esošos PVC logus ar stikla paketēm.
Virsi ieejas durvīm iebūvēt ārējo apgaismojumu.
- Aizmūrēt esošos pagraba logus, iebūvējot esošajās ailēs ventilācijas restes (150x200h).
- Ārsienas remontēt: 1) sienas mazgāt ar augstspiediena ūdens mazgāšanas metodi;
2) virsmas mehāniski attīrīt no krāsu uzslāņojumiem, cementa pielabojuumiem, bojāta apmetuma;
3) iztīrīt apmetuma plaisas un apmetuma zuduma vietas, aizpildīt ar kaļķa/ cementa javu,
kuras sastāvs pēc iespējas līdzīgs esošajam apmetumam;
4) nozīmīgās plaisas remontēt:
a) Nr.14, 15- ar metāla stiegru MAPEI STEEL BAR 304 iestrādi mūrī (tehnoloģiju skatīt Pielikumā);
b) Nr.13- plaisu atkalt 30cm platumā un aizmest ar cementa kaļķa apmetumu;
f) Nr.25- demontēt apmetumu, pārmūrēt torņa stūra fragmentu;

- saglabāt un atjaunot esošo profilējumu ēkas stūru apmalēm,
logu apmalēm, palodzēm;
fasādes plaknes virsmas apdari veidot gludu, plastisku;
- pēc apmetuma nožūšanas visas fasādes virsmu slīpēt un
un apstrādāt ar pretpelējuma līdzekli;
- fasādi nogruntēt, krāsot ar silikātkrāsu (min divas reizes).
- Ap ēku izbūvēt betona bruģa apmali 0.60 m platumā (skat. Mezglu A AR-4),
pret vertikālām notekām apmalē iebūvēt betona teknes virsūdeņu
novadīšanai tālāk no pamatiem.

KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2687 - R	Būvobjekta nosaukums Ēkas vienkāršota atjaunošana Jaņkalna ielā 10, Alūksnē			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs
				FASĀDE starp asīm 8-1
Būvpr.d.vad.	D.Lukšēvica		27.12.2024.	Pasūtījuma Nr. 24-32-007
Izstrādāja	R.Dmitrijeva		27.12.2024.	Saskaņots
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas Nr.
14538				AR-3