

Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apkures sistēmas pārbūve .

Adrese: Helēnas iela 28, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

SM iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Mērv.	Skaitis	Piezīmes
SILTUMMEHĀNIKA					
1		Apkures siltummainis 94 KW XB 37L-1-26 004H7273	kpl	1	DANFOSS
2		Karstā ūdens siltummainis 246 KW XB 61L-SB-1-50 004B1909	kpl	1	DANFOSS
3		Procesors ECL210 ar karti A266	kpl	1	DANFOSS
4		Regulēšanas vārsts VM2 Dn50 Kvs 25.0 m3/h	gb	1	DANFOSS
5		Regulēšanas vārsts VM2 Dn25 Kvs 8.0 m3/h	gb	1	DANFOSS
6		Izpildmehānisms AMV20	gb	1	DANFOSS
7		Izpildmehānisms AMV30	gb	1	DANFOSS
8		Ārgada temperatūras sensors ESMT	gb	1	DANFOSS
9		Ūdens temperatūras sensors ESM11	gb	2	DANFOSS
10		Ūdens temperatūras sensors ESMU	gb	2	DANFOSS
11		Apkures cirkulācijas sūknis Magna3 40-100F(1x230V)	gb	1	GRUNDFOS
12		Karstā ūdens cirkulācijas sūknis Magna3 32-80N(1x230V)	gb	1	GRUNDFOS
13		Drošības vārsts 3/4" 6 bar	gb	1	
14		Drošības vārsts 3/4" 10 bar	gb	1	
15		Ūdens mērītājs 90°C 2,5 m3/h 10bar	gb	1	
16		Ūdens mērītājs 30°C 6,3 m3/h 16bar	gb	1	
17		Izplešanās trauks N100 V=100L 6bar	gb	2	REFLEX
18		Lodveida ventīlis iemetinātais DN80 PN25	gb	4	
19		Lodveida ventīlis iemetinātais DN50 PN40	gb	4	
20		Manometra ventīlis Ø1/2"	gb	3	
21		Lodveida ventīlis Ø 3/4"	gb	14	
22		Lodveida ventīlis Ø 1/2"	gb	15	
23		Lodveida ventīlis (bronzas) DN32	gb	2	
24		Lodveida ventīlis (bronzas) DN50	gb	3	
25		Vienvirziena vārsts DN15	gb	1	
26		Vienvirziena vārsts k.ūdens DN32	gb	1	
27		Vienvirziena vārsts k.ūdens DN50	gb	1	
28		Atloku sietiņfiltrs DN80	gb	1	
29		Atloku sietiņfiltrs DN50	gb	1	
30		Vītņu sietiņfiltrs DN15	gb	1	
31		Vītņu sietiņfiltrs (k.ūdens) DN32	gb	1	
32		Vītņu sietiņfiltrs (k.ūdens) DN50	gb	1	
33		Tehniskais manometrs 0-10 bar	gb	6	
34		Tehniskais termometrs 0-120°C	gb	6	
35		Tērauda elektrometinātas caurule Ø21,3x2,0	m	5	
36		Tērauda elektrometinātas caurule Ø26.9x2.3	m	8	
37		Tērauda elektrometinātas caurule Ø60.3x2.9	m	6	

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Mērv.	Skaitis	Piezīmes
38		Tērauda elektrometinātas caurule Ø88.9x3.2	m	12	
39		Nerūsējošā tērauda caurule Ø42.4x2.0 DN32 EN1.4307/304L	m	2	
40		Nerūsējošā tērauda caurule Ø60.3x2.0 DN50 EN1.4307/304L	m	4	
41		Siltumizolācija Hvac Section AluCoat T 22-20	m	5	
42		Siltumizolācija Hvac Section AluCoat T 28-20	m	8	
43		Siltumizolācija Hvac Section AluCoat T 42-30	m	2	
44		Siltumizolācija Hvac Section AluCoat T 60-30	m	10	
45		Siltumizolācija Hvac Section AluCoat T 89-50	m	14	
46		Krāsa 2 kārtas NEOSPRINT 30	kg	3	
47		Gruntējuma viena kārtā URF-0110	kg	1,5	
48		Tērauda cauruļu veidgabali	kpl	1	
49		Nerūsējošā tērauda cauruļu veidgabali	kpl	1	
50		Cauruļu stiprinājumi	kpl	1	
51		Marķēšanas materiāli	kpl	1	
52		Hidrauliskā pārbaude	kpl	1	
53		Izpilddokumentācija	kpl	1	
54		Elektrokomutācijas kabeļu komplekts	kpl	1	
		Sastādīja: V.Meļihovs			